



Legenda	
	18w
	48W
	Interruptor fotoelétrico
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Lâmpada tubular led T8 18W bivolt luz neutra 120 CM
	Ponto 2P+T a 2,20m do piso
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
	Quadro de medição embutir a 1,50m do piso
	Relé fotoelétrico a 3,0m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 2,20m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A no piso

Lista de Materiais	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2"	114 pç
Cabo Unipolar (cobre)	
Isol. HEPR - ench. EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)	
16 mm²	22.00 m
2.5 mm²	1513.50 m
25 mm²	88.00 m
4 mm²	502.40 m
6 mm²	73.00 m
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa c/ furo	2 pç
Placa cega	2 pç
Placa p/ 1 função	82 pç
Placa p/ 1 função retangular	28 pç
S/ placa	
Interruptor 1 tecla paralela	2 pç
Interruptor 1 tecla simples	26 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	71 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	13 pç
Tomada D=2" tampa unha	
Latão	2 pç
Dispositivo de Comando	
Interruptor fotoelétrico 1 função	
1200W resistivo + célula fotolétrica	12 pç
Relé fotoelétrico	
127V - 1000W c/ fotocélula	2 pç
Dispositivo de Proteção	
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10 A	8 pç
13 A	2 pç
16 A	1 pç
20 A	3 pç
Disjuntor bipolar termomagnético - UL 10 A	1 pç
20 A	10 pç
35 A	2 pç
Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto leve 1"	153.90 m
3/4"	512.40 m
LÂMPADA DE LED	
ARANDELA 18 W	15 pç
LED 18W	80 pç
28W	4 pç
Quadro de medição - CEB	
Unidade consumidora uso coletivo - embutir	
Quadro medição 3 monof. + polifásicos: 1 até 50A + 5 até 100SA	1 pç
Quadro distrib. chapa pintada - embutir	
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)	
Cap. 32 disj. unip. - In barr. 100 A	1 pç
Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A	1 pç

Luiz Fernando Melrelles Fernandes - Eng. Eletricista - CREA:198105044-RJ

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - RJ

ECONSTRUTORA CONSTRUÇÕES EIRELI.
Estrada Silveira da Motta, Parada Morelli
S. J. Vale do Rio Preto - RJ
CEP: 25780-000

Obra: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BARRINHA	
Projeto: PROJETO INSTALAÇÃO ELÉTRICA	
Disciplina: PLANTA	Escala: INDICADA
Escritório Responsável: ABBM BRAGA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Data: JAN/2023
Responsável Técnico: BRUNO TELES NEVES - CREA 2015105127	Prancha: 01/02
Fiscalização e Supervisão:	