

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição		Data
00659/25	Rodrigo da Costa Frias	23/07/2025
Descrição	Serviço Especializado na manutenção preventiva e corretiva de rede de gases medicinais do HMST	
Poder	Fundos Municipais	
Órgão	FUNDO MUNIC.DE SAÚDE	
Setor Solicitante	FUND. MUN. DE SAUDE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	
Centro de Custo	1345 HOSPITAL MATERNIDADE SANTA TEREZINHA - ADMINISTRATIVO	
Fornecedor		
Observação		

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde
		Descrição Detalhada do Produto		
1	003.022.001	Serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva da rede de gases medicinais do HMST, sobre responsabilidade da contratada, com verificação dos seguintes itens: VERIFICAR VAZAMENTOS – PLUMBING, VERIFICAR SET PRESSÃO VÁLVULAS SEGURANÇA-PLUMBING, VERIFICAR CONSERVAÇÃO DISCOS DE RUPTURA – PLUMBING, VERIFICAR IDENTIFICAÇÃO VÁLVULAS COM FLUXOGRAMA, VERIFICAR CONDIÇÃO DOS VOLANTES DAS VÁLVULAS – PLUMBING, REAPERTAR CASTELOS VÁLVULAS FECHAMENTO – PLUMBING, VERIFICAR CONEXÃO DO BOCAL DE ENCHIMENTO – PLUMBING, VERIFICAR CONDIÇÕES DA PSVDO BOCAL ENCHIMENTO – PLUMBING, VERIFICAR EXISTÊNCIA DE PSV ENTRE DUAS VÁLVULAS – PLUMBING, VERIFICAR EXISTÊNCIA DA TAMPA BOCAL ENCHIMENTO – PLUMBING, LIMPAR VISOR DO INDICADOR NÍVEL E MANÔMETRO – PLUMBING, VERIFICAR DATA CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS E PSV'S, VERIFICAR SUPORTAÇÃO DO VAPORIZADOR AUMENTO DE PRESSÃO, VERIFICAR A CONDIÇÃO DE TODOS OS ADESIVOS – TANQUE, VERIFICAR A PLACA DO FABRICANTE – TANQUE, VERIFICAR EXISTÊNCIA CORROSÃO/MANCHA – TANQUE, VERIFICAR ATERRAMENTO CONFORME PROJETO PADRÃO – CENTRAL, VERIFICAR FIXAÇÃO DO TANQUE CONFORME PROJETO PADRÃO, VERIFICAR SUPERFÍCIE REGULAR – BASE, VERIFICAR SE A BASE ESTÁ NIVELADA E DEMARCADA, VERIFICAR EXISTÊNCIA DA CERCA METÁLICA, VERIFICAR IDENTIFICAÇÃO/SINALIZAÇÃO NA CERCA DE PROTEÇÃO, VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO SAP- PLUMBING, VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO ECONOMIZADOR- PLUMBING, VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO, VERIFICAR FIXAÇÃO DA TOMADA ELÉTRICA, VERIFICAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA TOMADA ELÉTRICA, VERIFICAR SUPORTAÇÃO E ISOLAMENTO DOS CABOS DA TOMADA, VERIFICAR FIXAÇÃO DA CERCA METÁLICA, VERIFICAR PONTOS DE CORROSÃO NA CERCA METÁLICA, VERIFICAR DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA, VERIFICAR PONTO DE ÁGUA, VERIFICAR SUPORTE PARA MANGUEIRA, VERIFICAR VAZAMENTO NO VAPORIZADOR, VERIFICAR VAZAMENTOS NO PAINEL DE PRIMEIRA REDUÇÃO, VERIFICAR FIXAÇÃO DO PAINEL DE PRIMEIRA REDUÇÃO, VERIFICAR FIXAÇÃO DO VAPORIZADOR, VERIFICAR CONDIÇÕES DOS SUPORTES DA TUBULAÇÃO – CENTRAL, VERIFICAR VAZAMENTOS NA TUBULAÇÃO DA CENTRAL, VERIFICAR IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA CENTRAL, VERIFICAR REPARO DA REGULADORA DO SAP, VERIFICAR REPARO DA VÁLVULA DA ECONOMIZADORA, VERIFICAR REPARO DA VÁLVULA DE ENCHIMENTO, VERIFICAR A NECESSIDADE DE LAVAGEM DO TANQUE, VERIFICAR A NECESSIDADE DE LAVAR A CERCA DE PROTEÇÃO, VERIFICAR A NECESSIDADE DE LAVAR A BASE, VERIFICAR A NECESSIDADE DE LAVAR OS VAPORIZADORES, REALIZAR INSPEÇÃO NO TANQUE CONFORME NR13, VERIFICAR NECESSIDADE DE PINTURA DO TANQUE, VERIFICAR NECESSIDADE DE SUBSTITUIR ADESIVOS DO TANQUE, VERIFICAR NECESSIDADE DE PINTURA DA CERCA DE PROTEÇÃO, VERIFICAR A NECESSIDADE DE PINTURA DO PAINEL DE 1A. REDUÇÃO, VERIFICAR NECESSIDADE DE PINTURA DA LINHA GASOSA, VERIFICAR NECESSIDADE DE PINTURA DOS SUPORTES-CENTRAL, CALIBRAR INSTRUMENTOS DO TANQUE, CALIBRAR VÁLVULAS DE SEGURANÇA DO TANQUE, MANTER TODOS OS CILNDROS FIXADOS NAS PAREDES - PARTE INTERNA - HOSPITAL , RECEBER E ACOMPANHAR O REABASTECIMENTO DOS TANQUES E CILINDROS DE ACORDO COM A LOGÍSTICA - EMPRESA FORNECEDORA , CONTROLAR E MONITORAR O FORNECIMENTO DE CILINDROS DE O2 – PACIENTES EXTERNOS,	MÊS	12

Solicitação de Materiais / Serviços

Secretário